



#### Signalfluß eines Zweipunktreglers mit Hysterese

Die Hysterese in [%] bezieht sich auf  $U_{MAX}$

Kopplungsfaktor  $K_H = \text{Hysterese} [\%] * U_{1MAX} / U_{max} / 100$

$$K_H = 2 * 1 / 100 = 0,02 \quad \text{für } U_{1MAX} = 1$$